RAMA STALOWA Rs3

NR	ELEMENT	PROFIL	SCHEMAT
1	RYGIEL	IPE 300	
2	SŁUP	HEB 120	
3	POŁĄCZENIE BAZOWE PŁATWI	L 200x150x12	
4	BLACHA W POŁĄCZENIU RYGLA Z WIEŃCEM	bl. 300x220x12	300, 220
5	ŻEBERKO USZTYWNIAJĄCE	bl. 264x146x8	264, 71, 146
6	BLACHA W POŁĄCZENIU RYGLA ZE SŁUPEM	bl. 150x150x12	150, 150
7	BLACHA WĘZŁOWA	bl. 600x309x8	309, 600, 140
8	ŻEBERKO USZTYWNIAJĄCE	bl. 279x71x8	279, 71
9	BLACHA W POŁĄCZENIU SŁUPA ZE STROPEM	bl. 280x150x12	150, 280

RAMA STALOWA Rs3 (SZTUK: 1)

Nr	ELEMENT	PROFIL	Ilość [szt]	Długość [mm]	Masa jednostkowa [kg/m]	Ciężar elementu[kg]
1	RYGIEL SKOŚNY	IPE 300	2	4299	42,20	362,84
2	RYGIEL POZIOMY	IPE 300	1	4722	42,20	199,27
3	SŁUP	HEB 120	1	3297	26,70	88,03
4	POŁĄCZENIE	L 200x150x12	4	200	31,89	25,51
5	BLACHA STALOWA	bl 300x220x12	2	300	0,96	0,58
6	ŻEBERKO USZTYWNIAJĄCE	bl 264x146x8	4	264	0,64	0,68
7	BLACHA STALOWA	bl 150x150x12	1	150	0,96	0,14
8	BLACHA WĘZŁOWA	bl 600x309x8	2	600	0,64	0,77
9	ŻEBERKO USZTYWNIAJĄCE	bl 279x71x8	4	279	0,64	0,71
10	BLACHA STALOWA	bl 280x150x12	1	280	0,96	0,27
					OGOŁEM (kg)	678,79
				Połączenia + naddatek 5,0%		33,94
					RAZEM	712,73



UWAGI:

*Stal S355
*wymiary w mm
*elementy spawać spoinami pachwinowymi o grubości 0,7*t, (t-grubość cieńszego z łączonych elementów) - minimalna gr. spoiny 3 mm
*zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu technicznego
*projektowany słup HEB120 kotwić w stropie nad istniejącą ścianą
*rama o odporności pożarowej R30

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek nimiejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub dostępny komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy aspi.

NAZWA I ADRES INWESTYCJI	PRZEBUDOWA I NADBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DZIAŁKA NR EWID. 4688/2 CMOLAS
INWESTOR	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ CARITAS DIECEZJI RZESZOWSKIEJ CMOLAS 274 39-105 CMOLAS
TEMAT	RAMA STALOWA Rs3
PROJEKTANT	JOANNA TYBAN POK/0036/POOK/13 UPR. W SPEC KONSTR. - BUDOWLANEJ
SPRAWDZAJĄCY	ANDRZEJ FAŁAT B-168/83 UPR. W SPEC KONSTR. - BUDOWLANEJ
OPRACOWAŁ	PIOTR BUJAK
SKALA	1:20
DATA	03.2019
NR RYS.	
BRANŻA	KONSTR.

autorskie studio projektowo-inwestycyjne
ul.Bismarckiego 13a/39 39-300 MIELEC tel.(017) 788 46 46
e-mail-aspi@aspi.com.pl www.aspi.com.pl